



Q24	200	m ³ /d
Qd	300	m ³ /d
Qh	23	m ³ /h
Qmax	23	m ³ /h
RLM	750	RLM

Zalecamy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sitopiaskownik.

Wypracował: Inż. Vavrečka	Kontrolował: Inż. Ševčíková	Ved. oddělení: Inż. Vavrečka	Referent: Inż. Miarka	WITKOWITZ ENVI a.s. Ruská 1142/30 703 00 Ostrava-Vitkovice	
Investor: Gmina Kraszewice	Formát A4 : Útvar : Č. zakázky :	8 814.02	Stupeň : Datum : x		podklad 5. 2020
Stavba-objekt-provozní soubor: OŠ Kraszewice - HYDROWIT SI	Měřítko : Arch. č.:	1:50	x	Orient. č.:	x
Obsah výkresu : Rys. situacyjny i průřez trojbiorníka	KP - 1352				

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Leśdychowskiego 193/1 e-mail: slawomir.gynter@wp.pl tel.695 055 096	
Zadanie : Projekt budowlano-wykonawczy Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mącznikach	
INWESTOR : Gmina Kraszewice ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice	Nr Rys. 4
RYSUNEK : Sytuacja i przekrój nowego ciągu	Skala 1: 100
Projektant: Andrzej Cichoradzki	Podpis:
Opracował: Sławomir Gynter	Podpis:
Stadium: PB/PW	Data: Kwiecień 2020r.