



Urząd Gminy Kraszewice

ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, tel. 062 7312038, fax. 062 7312039
www.kraszewice.pl e-mail: urząd@kraszewice.pl



2022
SAMORZĄD
PROMUJĄCY
ZDROWIE

Nr sprawy: I.271.3.2023

Kraszewice, dnia 04 kwietnia 2023r.

Zamawiający:

Gmina Kraszewice

Ul. Wieluńska 53

63-522 Kraszewice

Adres strony internetowej: www.kraszewice.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. *W przedmiarze robót dotyczącym ul. Kwiatowej w poz. 13d.1.2 (Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE RC o śr.zew. 160 mm) wykazano 176,55 m, natomiast w opisie Projektu Zagospodarowania Terenu w pkt. 4 podano długość 1075,80 mb. Ze względu na powstałą rozbieżność prosimy o sprecyzowanie dokładnej długości powyższego obmiaru?*

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia w ramach tych pozycji jest wykonanie rurociągu Dz160 x 9,5 mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz z armaturą o łącznej długości 1075,80 mb, ponadto:

- POZYCJA NR 9 tj. KNR-W 2-18 0306-05 zawiera 899,25 mb rury fi160mm RC
- POZYCJA NR 13 to jedynie różnica pomiędzy 1075,80m (całość) - 899,25m (przecisk) = 176,55 mb (wykop otwarty).